



Informacja o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 812/2013

Marka:	KOSPEL S.A.					
Identyfikator:	KSH – 2,0	KSH.A – 2,0	KSH – 2,3	KSH.A – 2,3	KSH – 2,0.H	KSH.A – 2,0.H
Pole powierzchni apertury kolektora [m ²]:	1,98	1,98	2,27	2,27	1,98	1,98
Sprawność przy zerowych stratach:	0,75	0,75	0,72	0,72	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła [W/(m ² K)]:	4,22	4,22	2,57	2,57	4,22	4,22
Współczynnik zależności współczynnika strat ciepła od temperatury [W/(m ² K ²)]:	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02
Współczynnik kąta padania:	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Szczególne wymagania które są wymagane do montażu, instalacji lub konserwacji urządzenia, zostały opisane w instrukcji obsługi i montażu.						